

Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică

Nr. crt	Serviciul	Termenul maxim stabilit în standard	Compensații acordate. Loc de consum/de producere și loc de consum și producere
	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	De la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018: 8 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; 18 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme; 48 ore – în condiții meteorologice deosebite. Începând cu data de 01 ianuarie 2019: 6 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; 4 ore – municipii reședință de județ, în condiții normale de vreme; 12 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme; 48 ore – în condiții meteorologice deosebite.	300 RON / depășire la 110kV 200 RON / depășire la MT 30 RON / depășire la JT
2	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	8 ore indiferent de zonă	300 RON / depășire la 110kV 200 RON / depășire la MT 30 RON / depășire la JT
3	Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT	Interval 01 ianuarie 2019-31 decembrie 2020 : 12 întreruperi – mediu urban 24 întreruperi – mediu rural Interval 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022 : 8 întreruperi – mediu urban 16 întreruperi – mediu rural Începând cu 01 ianuarie 2023: 8 întreruperi – indiferent de zonă	30 RON / depășire la JT
4	Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT	Începând cu 01 ianuarie 2019: 3 întreruperi – indiferent de zonă	300 RON / depășire la 110kV 200 RON / depășire la MT
5	Numărul întreruperilor lungi planificate	4 întreruperi – mediu urban 8 întreruperi – mediu rural	300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT